

Вопрос: после начала отопительного сезона в помещениях групп детского сада, который посещают мои дети, температура воздуха составляет 16 градусов, воспитатели объясняют ситуацию неисправностью отопительной системы учреждения, куда обращаться по данному поводу и какая температура должна быть в помещениях дошкольного образовательного учреждения?

Ответ: в силу ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 8.7, приложения 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" температура в приемных и игровых ясельных группах и помещениях медицинского назначения должна быть не ниже 22-24 градусов С, в спальнях групп всех возрастов, туалетах и залах для музыкальных и физических занятий - не менее 19-20 градусов С, а в приемных, игровых младших, средних и старших групп - не менее 21-23 градусов С.

Несоблюдение температурного режима в детском саду влечет административную ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ. Должностные лица образовательного учреждения могут быть подвергнуты штрафу в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, а на юридическое лицо может быть наложен штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или применено административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При нарушении температурного режима в образовательных организациях следует обращаться в соответствующие органы Роспотребнадзора.

Прокурор Рыльского района

О.С. Лукин